

कार्यालय सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बलिया

पत्रांक- 113/1B

दिनांक : 03-11-2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य
दिल्ली पब्लिक कानवेंट स्कूल
मिडडा जि0, बलिया


विषय- विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक शुन्य दिनांक

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा दिनांक 30.10.2022 को निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के उपरान्त आपके विद्यालय का निर्माण संलग्न मानक के अनुसार पाया गया।

संलग्नक :-जॉच प्रमाण-पत्र


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बलिया

जॉच प्रमाण-पत्र

दिल्ली पब्लिक कानवेन्ट स्कूल मिडडा जि0, बलिया के भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त भवन की निम्नांकित मदें नेशनल बिल्डिंग कोड के सापेक्ष निम्नलिखित पायी गई।

Sl.No.	Items	Standard	Specification	Remarks
1	Height	3.6 M	N.B.C. 2005 Clause 12.18.1.1	3.60 M
2	Bathroom Height	2.1 M	N.B.C.Clause 12.4.1	3.60 M
3	Open space around the Building	6.0 M	N.B.C.Clause 8.3.1	Satisfactory
4	College Building Area	1.80 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)iii	Satisfactory
5	Parking Area	1.30 ha	N.B.C.Clause 5.5.1(b)ii (d)	Satisfactory
6	Height of Plinth	0.45 M	N.B.C.Clause 12.1.1	.45 M
7	Stair Width	1.50 M	N.B.C.Clause 12.18.1.1	1.5 M
8	Lighting and Ventilation Room	1/10 Floor area	As per N.B.C. 2005 Clause 15.1.2	Satisfactory
9	Fire and life Safety	Certified by PHO Ballia	-	-
10	Roofs	R.C.C Flat Roof	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C.
11	Structure	R.C.C. Column and Beam	As per N.B.C. 2005 Clause 12.19.1	R.C.C. Column

के.ए.
आर.आम्रता
CD PWD

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बलिय